

ISOR.271.14.2020

WYKONAWCY

Uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWS.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z 2020 r., poz. 1086) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Proszę o informację dotyczącą studni poboru próbek, czy to ma być studnia z tworzywa czy studnia betonowa?

Odpowiedź

Studnia poboru próbek ma być betonowa.


mgr Paweł Wróbel