

ISOR.271.11.2020

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „**Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Bolkowice i Kłodowo**”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 6 maja 2020 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt.1

Kłodowo - proszę o uszczegółowienie z jakiego żwiru ma zostać wykonany chodnik oraz podać jego frakcję ponieważ ma to duży wpływ na cenę.

Odpowiedź: Należy zastosować mieszankę żwirową o frakcji nie większej niż 4 mm umożliwiającą jej zagęszczenie.

Pyt.2

Kłodowo - Czy zamawiający dopuści wykonanie wokół nawierzchni bezpiecznej piaskowej obrzeży betonowych 6x20cm, ponieważ bardzo to obniży cenę.

Odpowiedź: Należy zastosować obrzeża wskazane w projekcie tj. systemowe obrzeża bezpieczne z granulatu SBR o wym. 6 x 20 cm.

Pyt.3

Bolkowice - Proszę o podanie parametrów materiału roślinnego np. pojemnik, wysokość sadzonki.

Odpowiedź: Pojemnik wraz z sadzonką nie mniejszy niż 80 cm. Wysokość sadzonki nie mniejsza niż 40 cm.

Z-ca Wójta
Zbigniew Parkiewicz