

Widuchowa, dnia 03.08.2018r.

ISR.271.3.2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo – jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYT. 1 Proszę o sprecyzowanie wzoru kostki betonowej do wbudowania na w/w zadaniu. Kostka „starobruk” u każdego producenta może oznaczać zupełnie inny rodzaj materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym nawierzchnia pieszo-jezdni zostanie wykonana z kostki typu „starobruk” o grubości 8 cm w kolorze melanż z odcięciem pasa pieszego poprzez położenie na całej długości drogi linii z kostki „starobruk” nakrapianej w kolorze szarobiałym imitującym granit.

Kostka bezfazowa z minimalną fugą o delikatnych nieregularnych konturach, gwarantująca najlepszy komfort poruszania dzięki gładkości tafli powierzchni. Kształty i wymiary kostki różne, składające się w jeden moduł.